



FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 23
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 12:00 horas del día 24 de septiembre del 2004, en la sala de juntas del 1er. piso del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los servidores públicos del FONACOT designados para presidir los trabajos de la Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. 23 y los licitantes que fueron entregadas la bases con el objeto de celebrar la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Invitación referida.

Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asisten al presente acto son los que aparecen a continuación:

Ing. Jacob D. Mendoza Arellano	Enc. de la Dirección de Recursos Materiales Servicios Generales e Inmuebles
Ing. Humberto Rodríguez González	Representante del Área Técnica
C. José Luis Alvarado Vera	Representante del Órgano Interno de Control

Por parte de los prestadores del servicio que se les entregaron las bases de la invitación que se presentaron a ésta junta de aclaraciones.

CPP. Marco Antonio Pérez H.	Conconsa, S.A. de C.V.
C. Bertha de la Rosa	Power Sourcing de México, S.A. de C.V.
Lic. Pablo Ramírez	Consultoría Especializada
Ing. Eliud Vázquez	Argento Security Systems, S.A. de C.V.
C. Maria Luisa Orozco	Hi Detection Systems S.A. de C.V.
Ing. Ruben Carsi	Construcciones Rivienza S.A. de C.V.
C. Raúl Castañón	Integración de Equipos Electrónicos, S.A. de C.V.
C. Luciano Ganado	Grupo Chart, S.A. de C.V.

La Lic Jacqueline Gutiérrez Bautista, Representante de la Subdirección General de Administración., dio la bienvenida a los presentes.

POR PARTE DE LOS LICITANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
POWER SOURSING DE MÉXICO, S. A. DE C. V.

1.- ¿Cual será la fecha limite para entregar el trabajo?

R.- 7 Semanas,

2.- ¿Cual será el horario de trabajo para la instalación de los equipos en sus oficinas?

R.- El horario será abierto, incluyendo los fines de semanas

3.- Se podrá solicitar un 50% de anticipo?

R.- No, se otorgara el 30% de anticipo al a firma del contrato

4.- La instalación de pared será de tubería gruesa?

R.- No, será tubería metálica conduit pared delgada (ver anexo No.4)





FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 23
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO

HI DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.

1. El monitor de pantalla LCP de 20", tiene que ser exactamente ese mismo, ó puede ser otro similar.

R.- Tiene que ser monitor LCD de 20" mínimo

2. Si utilizamos más conectores para cable coaxial, se cobrará aparte o de que manera se indicará.

R.- El licitante deberá considerar que en el desarrollo del trabajo estos elementos y otros pueden sufrir deterioro, teniendo que reemplazarlo sin cargo al Fondo.

3. Si nos pueden hacer favor de facilitarnos 1 copia de los planos.

R.- Sí, en este momento, y son los que corresponden al proyecto original las condiciones finales de lo instalado las tendrá que modificar el licitante dador.

ARGENTO SECURITY SYSTEMS

1.- En la partida No. 1 se solicitan dos cámaras con zoom para el estacionamiento, recomendamos que sea con movimiento

R.- Sin movimiento.

2.- En la partida No. 3 sugerimos que mínimo se integre un monitor más ya que en un solo monitor las imágenes se verán muy pequeñas.

R.- Se va a quedar con un solo monitor

3.- En la partida No. 5 indica conectores de cable coaxial y en la partida No. 6 indica cable UTP ¿Cuál cable será el que se utilizará?

R.- El cable a utilizar es el cable UTP, utilizando los conectores propios para este uso.

4.- ¿Cuál será el criterio para seleccionar las marcas de las cámaras ya que pueden haber mucha variación en precios?

R.- El criterio a seguir será apegándonos estrictamente a las especificaciones técnicas marcadas

5.- ¿En relación al anticipo nos dicen que nos darán el 30%, ¿Cómo será el pago cuando se vayan avanzando los trabajos?

R.- 70 % se puede recuperarse efectuando estimaciones parciales

CONCONSA, S.A. DE C.V.

1.- Se puede suministrar un monitor más grande?

R.- Si, siempre y cuando sea de la tecnología solicitada (ver anexo No.4)

Por último se informó que el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas de la invitación se celebrará el día 29 de septiembre de 2004 a las 12:00 horas, en la sala de juntas del 1° piso del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, CPP. 06760, en México, DF.





FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. 23
PARA EL SUMINISTRO E INSTRALACION DE CIRCUITO CERRADO

Se preguntó a los representantes de la empresas que hicieron acto de presencia, si no tenían alguna pregunta u observación a lo que dijeron que no, por lo que se dio por terminada la reunión que nos ocupa a las 12:45 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por parte de los Funcionarios:

Ing. Jacob D. Mendoza Arellano
Enc. de la Dirección de Recursos Materiales Servicios Generales e
Inmuebles

Ing. Humberto Rodríguez González
Representante del Área Técnica

C. José Luis Alvarado Vera
Representante del Órgano Interno de Control

Por parte de los Proveedores:

CP. Marco Antonio Pérez H.
Conconsa, S.A. de C.V.

C. Bertha de la Rosa
Power Sourcing de México, S.A. de C.V.

Lic. Pablo Ramírez
Consultoría Especializada

Ing. Eliud Vázquez
Argento Security Systems, S.A. de C.V.

C. María Luisa Orozco
Hi Detection Systems S.A. de C.V.

Ing. Ruben Carsi
Construcciones Rivienza S.A. de C.V.

C. Raúl Castañón
Integración de Equipos Electrónicos, S.A. de C.V.

C. Luciano Ganado
Grupo Chart, S.A. de C.V.
